

Утверждаю:
Первый заместитель Главы
г. о. Солнечногорск
Е.С. Владимирский

г. Солнечногорск

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: начальник подразделения ОП г. о. Солнечногорск Андреев Д. С.
главный эксперт отдела благоустройства Управления дорожной инфраструктуры, благоустройства, транспорта и связи
Гончаренко Н. Е., установили, что при контрольном объезде г. о. Солнечногорск 23.06.2023 г. Луневское ТУ
процент горения светильников составляет **99,2%**.

Маршруты объезда Луневское ТУ				
№	Название ТУ	Название деревни/поселка/улицы	Количество во светоточеч- к	Количество негорящих
1	Луневское ТУ	Веревское	29	
2	Луневское ТУ	Владычино	25	1
3	Луневское ТУ	Дубровки	15	
4	Луневское ТУ	Сан. им. Артема	13	
5	Луневское ТУ	Жигалово	72	1
6	Луневское ТУ	Жилино (село)	9	
7	Луневское ТУ	Исаково (деревня)	36	
8	Луневское ТУ	Клушино	25	
9	Луневское ТУ	Лунёво (деревня)	339	3
10	Луневское ТУ	Мышецкое	35	
11	Луневское ТУ	Носово	117	2
12	Луневское ТУ	Пикино	58	
13	Луневское ТУ	Покров	12	
14	Луневское ТУ	Поярково	147	1
15	Луневское ТУ	Чашниково (село)	74	
16	Луневское ТУ	Шемякино	67	
Итого			1073	8

Начальник подразделения ОП г. о. Солнечногорск

Главный эксперт отдела благоустройства Управления дорожной
инфраструктуры, благоустройства, транспорта и связи

Андреев Д. С.

Гончаренко Н. Е.