



г. Солнечногорск

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: начальник подразделения ОП г. о. Солнечногорск Андреев Д. С. главный эксперт отдела благоустройства Управления дорожной инфраструктуры, благоустройства, транспорта и связи Гончаренко Н. Е., установили, что при контрольном объезде г. о. Солнечногорск 24.11.2023 г. ТУ Солнечногорск процент горения светильников составляет **99,1%**.

Маршруты объезда ТУ Солнечногорск				
№	Название ТУ	Название деревни/поселка/улицы	Количество светоточек	Количество негорящих
1	ТУ Солнечногорск	Бедово	40	2
2	ТУ Солнечногорск	Дома отдыха Владимира Ильича (посёлок)	35	
3	ТУ Солнечногорск	Дубинино	20	
4	ТУ Солнечногорск	Загорье	30	
5	ТУ Солнечногорск	Карпово	35	
6	ТУ Солнечногорск	Министерства Обороны (посёлок санатория)	69	1
7	ТУ Солнечногорск	Редино	27	
8	ТУ Солнечногорск	Рекино-Кресты	37	
9	ТУ Солнечногорск	Снопово	54	1
10	ТУ Солнечногорск	Талаево	32	
11	ТУ Солнечногорск	Тимоново	106	2
12	ТУ Солнечногорск	Чепчиха	14	
13	ТУ Солнечногорск	ТИЗ Львово	21	
14	ТУ Солнечногорск	микрорайон Рекинцо, д.12	92	1
15	ТУ Солнечногорск	улица Красная, д.117	98	2
16	ТУ Солнечногорск	Ленинградское ш.	134	
17	ТУ Солнечногорск	Ленинградское ш.	140	
18	ТУ Солнечногорск	Ленинградское ш.	129	
19	ТУ Солнечногорск	проезд Железнодорожный, д.5	62	1
20	ТУ Солнечногорск	улица Урицкая, д.18	67	
21	ТУ Солнечногорск	Улица Куйбышева, д.24	58	1
22	ТУ Солнечногорск	улица Вертинская, д.6	40	
23	ТУ Солнечногорск	улица Центральная, строение 12 (рядом с ГИБДД)	65	2
Итого			1405	13

Начальник подразделения ОП г. о. Солнечногорск

Андреев Д. С.

Главный эксперт отдела благоустройства Управления дорожной инфраструктуры, благоустройства, транспорта и связи

Гончаренко Н. Е.